

	Anfragen-Nr.	
	AF-0147/2020	

Anfrage

Herr Patrick Wieschke
Vorsitzender der NPD-Stadtratsfraktion

Betreff
Anfrage der NPD-Stadtratsfraktion - Hochwassersituation Roter Bach

I. Sachverhalt

Anwohner der Frankfurter Straße haben sich an den Unterzeichner gewandt. Bei starken Regenfällen kommt es noch immer zu Überschwemmungen auf einzelnen Grundstücken. Als Grund hierfür wird gesehen, dass das Regenrückhaltebecken nicht ausreicht und der Bach zu selten gereinigt wird. Die vorhandenen Abflussrohre zum Beispiel sind häufig derart verstopft, dass sie die auftretenden Wassermengen nicht kanalisieren können. Die jüngst stattgefundenen Überschwemmungen wurden mit Fotos dokumentiert und belegt.

II. Fragestellung

1. Welche Maßnahmen gedenkt die Stadtverwaltung zu ergreifen, um die beschriebene Situation einer dauerhaften Lösung zuzuführen?
2. Wie oft wird durch die Stadtverwaltung, besonders in Zeiten des Laubfalles, der Bach von Unrat, Laub, Ästen usw. befreit, um einen bestmöglichen Abfluss zu gewährleisten und wie oft und wann wurde das in diesem Jahr bereits durchgeführt?
3. Teilt die Stadtverwaltung die Einschätzung der betroffenen Anwohner, dass das Regenrückhaltebecken nicht ausreichend ist? Wenn Ja, wie kann es dann immer noch zu derartigen Überschwemmungen mit teils hohem Sachschaden kommen? Wenn Nein, welche Maßnahmen sollen wann Abhilfe schaffen und welche Kosten sind hiermit verbunden?

Herr Patrick Wieschke
Vorsitzender der NPD-Stadtratsfraktion



EISENACH

DIE WARTBURGSTADT

Stadtverwaltung · Postfach 101462 · 99804 Eisenach · Amt: 01.6

BÜRO STADTRAT

Herr
Patrick Wieschke
Vorsitzender der NPD-Stadtratsfraktion

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

Datei, unsere Nachricht vom

Datum
30.11.2020

Beantwortung der Anfrage der NPD-Stadtratsfraktion - Hochwassersituation Roter Bach (AF-0147/2020)

Ich beantworte Ihre Anfrage wie folgt:

zu 1.

Die beschriebene Situation kann nicht vollständig nachvollzogen werden. Leider sind die in der Anfrage erwähnten Dokumentationen nicht beigelegt, so dass die konkreten Sachverhalte nicht erkennbar sind. Weder der Stadtverwaltung, noch der Unteren Wasserbehörde oder dem für die Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung zuständigen Gewässerunterhaltungsverband liegen Schadenmeldungen oder Beschwerden vor. Für eine Schadenanalyse wären die Ihnen überstellten Unterlagen sehr hilfreich.

Insgesamt ändert das an der Gesamtsituation nichts; das Fassungsvermögen des Roten Baches ist im be- und überbauten Bereich zu gering. Eine eigentlich erforderliche Aufweitung des Gewässerprofils lässt die vorhandene Bebauung nicht zu.

Die Regenrückhaltung bot eine Möglichkeit. Allerdings konnte von allen geprüften Varianten nur die Umnutzung des Fischteiches realisiert werden. Alle anderen Varianten waren aus naturschutzrechtlichen Gründen wegen zu großer Eingriffe in das Umfeld (FFH-Gebiete) nicht genehmigungsfähig. Auch in der Zukunft sind daher keine weiteren Rückhaltungsmöglichkeiten vorhanden.

Als Lösung kann nur noch eine separate zusätzliche Rohrleitung in entsprechend großer Dimension in der Frankfurter Straße in Betracht kommen, die die Bahnanlagen quert und direkt einem Vorfluter zugeführt werden muss. Dazu ist der unterirdische Bauraum völlig neu zu ordnen. Das geht nur, im

Stadtverwaltung, Markt 1, 99817 Eisenach

Sprechzeiten:

Mo 9:00 – 12:00 Uhr
Di 9:00 – 12:00 Uhr | 14:00 – 15:30 Uhr
Mi geschlossen
Do 9:00 – 12:00 Uhr | 14:00 – 18:00 Uhr
Fr 9:00 – 12:00 Uhr

Bürgerbüro Eisenach, Markt 22, 99817 Eisenach
buergerbuerou@eisenach.de

Sprechzeiten:

Mo 8:00 – 16:00 Uhr	Do 7:00 – 18:00 Uhr
Di 8:00 – 18:00 Uhr	Fr 8:00 – 16:00 Uhr
Mi 8:00 – 13:00 Uhr	Sa 9:00 – 12:00 Uhr

Telefonzentrale: 03691 - 670-800
www.eisenach.de | info@eisenach.de

Bankverbindung:

Wartburg-Sparkasse
IBAN: DE57 8405 5050 0000 0020 03
SWIFT-BIC: HELADEF1WAK

Gläubiger ID: DE7503300000076704

Unverschlüsselter E-Mail Verkehr ist keine rechtssichere Kommunikation im Sinne des Datenschutzes. Nutzen Sie zur Übermittlung personenbezogener Daten den Postweg oder eine angemessene Form der E-Mail Verschlüsselung.

Die elektronische Erreichbarkeit eröffnet keinen Zugang für die Übermittlung von elektronischen Dokumenten nach § 3a VwVfG, § 3a ThürVwVfG, § 36a SGB I und § 87a AO.

Zusammenhang mit dem grundhaftem Ausbau der Frankfurter Straße unter Mitwirkung aller Versorgungsunternehmen.

Es ist beabsichtigt, diese Variante zu gegebener Zeit zu konkretisieren.

zu 2.

Seit diesem Jahr wird die Unterhaltung des Gewässerbettes über den Gewässerunterhaltungsverband realisiert. Auf Rückfrage wurde mitgeteilt, dass er zweimal jährlich in Bearbeitung ist, die Rechen jedoch regelmäßig gesäubert werden. Die letzte Reinigung war Anfang November, die vorletzte im August 2020.

Die Räumung des Baches wird nur soweit vorgenommen, dass der Abfluss des Oberflächenwassers erfolgt. Eine Erhöhung der Durchflusskapazität im Oberlauf bedeutet, dass noch mehr Wasser schneller vor der ersten Engstelle ankäme, als durch die dort vorhandene Überbauung abfließen kann. Die Überflutungen würden sich hier wieder häufen. Derzeit besteht die Taktik darin, Ausuferungen auf die B 84 zu vermeiden, den Bach aber so zu gestalten, dass zwar der Abfluss gewährleistet, aber möglichst verlangsamt wird. In den meisten Bereichen des Roten Baches sind erhöhte Wasserstände unschädlich und regulieren sich von selbst. Die Durchflussspitzen innerhalb des um- und überbauten Bachbettes werden reduziert.

zu 3.

Dass Regenrückhaltebecken ist in der Lage ein Hochwasserereignis abzufedern, welches etwa alle 10 Jahre auftritt (zum Zeitpunkt seiner Errichtung).

Die bestehenden Engpässe innerhalb der Bebauung sind für den tatsächlichen Rückstau verantwortlich. Dem kann aber baulich nicht ohne Weiteres abgeholfen werden. Es ist eindeutig, dass eine Profilaufweitung unrealistisch ist.

Die aktuellen Kosten für einen Umfluter wurden derzeit nicht ermittelt. Da er jedoch eine nicht geringe Dimension haben und über die gesamte Länge der Frankfurter Straße geführt werden muss, werden die Kosten sehr hoch sein. Konkrete Planungen für eine Kostenberechnung liegen noch nicht vor.

gez. Katja Wolf
Oberbürgermeisterin